

Informe de Partes Cerrados - AVERIA - CORRECTIVO

Cliente: HOSPITAL CENTRAL

Proyecto: Hospitales MADRID

Fecha: Desde 07/01/2020 hasta 19/05/2021

Hospitales MADRID

Nº Parte: 169 **F. Aviso:** 20/01/2020 **F. Fin Servicio:** 20/01/2020 0:00 **F. Cierre:** 20/01/2020 **Horas:** 2,00

Detalle del Aviso: LLaman del cliente indicando que maquina gotea

Detalle del trabajo: Se repara fuga con teflon

Nº Parte: 170 **F. Aviso:** 20/01/2020 **F. Fin Servicio:** 20/01/2020 0:00 **F. Cierre:** 20/01/2020 **Horas:** 6,00

Detalle del Aviso: Caldera no saca agua caliente

Detalle del trabajo: se repara serpentín caldera

Nº Parte: 203 **F. Aviso:** 23/01/2020 **F. Fin Servicio:** 23/01/2020 0:00 **F. Cierre:** 23/01/2020 **Horas:** 4,00

Detalle del Aviso: llaman por que no calienta caldera

Detalle del trabajo: Se repara cambiando serpentín

Nº Parte: 207 **F. Aviso:** 31/01/2020 **F. Fin Servicio:** 31/01/2020 0:00 **F. Cierre:** 31/01/2020 **Horas:** 6,00

Detalle del Aviso: Roff toop gotea

Detalle del trabajo: se suelda gotera

Nº Parte: 211 **F. Aviso:** 10/02/2020 **F. Fin Servicio:** 10/02/2020 0:00 **F. Cierre:** 10/02/2020 **Horas:** 7,00

Detalle del Aviso: Fancoil gotea

Detalle del trabajo: Se repara fuga en serpentín

Observaciones: tambine las ve el cliente

Nº Parte: 365 **F. Aviso:** 01/12/2020 **F. Fin Servicio:** 01/12/2020 10:20 **F. Cierre:** 01/12/2020 **Horas:** 2,66

Detalle del Aviso: rotura evaporadora 3ª planta.

Detalle del trabajo: pinzas lo podemos dictar por voz ese

Informe de Partes Cerrados - AVERIA - CORRECTIVO

Cliente: HOSPITAL CENTRAL

Proyecto: Hospitales MADRID

Fecha: Desde 07/01/2020 hasta 19/05/2021

Hospitales MADRID**HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 219 | F. Aviso: 10/03/2020 | F. Fin Servicio: 10/03/2020 10:30 | F. Cierre: 11/03/2020 | Horas: 5,00 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: LLAMAN DEL CLIENTE X CON CIERTOS PROBLEMAS**Detalle del trabajo:** se resuelve problema

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 255 | F. Aviso: 03/06/2020 | F. Fin Servicio: 10/09/2020 15:59 | F. Cierre: 10/09/2020 | Horas: 2,63 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: Comprobacion unidad frio 3ª planta**Detalle del trabajo:** se comprueba todo correcto

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 261 | F. Aviso: 06/07/2020 | F. Fin Servicio: 06/07/2020 9:28 | F. Cierre: 06/07/2020 | Horas: 0,97 |
|----------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: Problemas enfriamiento camara

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Nº Parte: 298 | F. Aviso: 15/09/2020 | F. Fin Servicio: | F. Cierre: 24/02/2021 | Horas: |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|

Detalle del Aviso: Limpieza circuitos

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Nº Parte: 306 | F. Aviso: 15/09/2020 | F. Fin Servicio: | F. Cierre: 24/02/2021 | Horas: |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|

Detalle del Aviso: Comprobacion unidad frio 3ª planta

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 307 | F. Aviso: 15/09/2020 | F. Fin Servicio: 05/10/2020 10:00 | F. Cierre: 24/02/2021 | Horas: 2,67 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: **** CANCELADO ****

Limpieza circuitos

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Nº Parte: 309 | F. Aviso: 15/09/2020 | F. Fin Servicio: | F. Cierre: 25/09/2020 | Horas: |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|

Detalle del Aviso: me avisan que gotea fancoil

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 349 | F. Aviso: 27/10/2020 | F. Fin Servicio: 27/10/2020 16:31 | F. Cierre: 27/10/2020 | Horas: 0,52 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: Fallo de compresor

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 352 | F. Aviso: 28/10/2020 | F. Fin Servicio: 11/11/2020 10:23 | F. Cierre: 11/11/2020 | Horas: 1,00 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: problema en compresor

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 356 | F. Aviso: 29/10/2020 | F. Fin Servicio: 29/10/2020 18:45 | F. Cierre: 29/10/2020 | Horas: 5,50 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: Gotera en sotano**Detalle del trabajo:** también lo podría dictar por voz el más el resultado del parte

Informe de Partes Cerrados - AVERIA - CORRECTIVO

Cliente: HOSPITAL CENTRAL

Proyecto: Hospitales MADRID

Fecha: Desde 07/01/2020 hasta 19/05/2021

Hospitales MADRID

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 358 | F. Aviso: 12/11/2020 | F. Fin Servicio: 12/11/2020 10:00 | F. Cierre: 12/11/2020 | Horas: 4,00 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: Goteras en sala de maquinas

Detalle del trabajo: lhgllgllighli

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 362 | F. Aviso: 13/11/2020 | F. Fin Servicio: 01/02/2021 16:15 | F. Cierre: 01/02/2021 | Horas: 7,50 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: Caldera no calienta

Detalle del trabajo: Se repara serpentín

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 418 | F. Aviso: 17/03/2021 | F. Fin Servicio: 17/03/2021 17:30 | F. Cierre: 17/03/2021 | Horas: 3,00 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: Caldera no combustiona bien

Detalle del trabajo: pudiéndolo dictar también por voz

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Nº Parte: 424 | F. Aviso: 18/03/2021 | F. Fin Servicio: 18/03/2021 14:00 | F. Cierre: 24/03/2021 | Horas: 1,50 |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|

Detalle del Aviso: El ventilador de la maquina suena

Detalle del trabajo: sustitucion de ventilador